


## PREREZ JARKA ZA POLAGANJE PLINOVODA V ZEMLJO



### NAKLONI JARKOV

Naklonski kot $\alpha$	Vrsta zemlje	Kakovostni razred
45°	lahka	2,3
60°	srednja	4,0
80°	težka	5,6

D1      PREMER PLINOVODA PEHD 0.25 BAR  
D2      PREMER PLINOVODA JEKLO 4 BAR  
Š      ŠIRINA JARKA ODVISNA OD PREMERA CEVI

D1	D2	Š	H
PE32	DN25	>400	min 800
PE63	DN50	>400	min 800
PE90	DN80	>500	min 850
PE110	DN100	>500	min 900
PE160	DN150	>600	min 1000
PE200	DN200	>600	min 1100

vse mere v mm

**Procedo d.o.o.**

Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče  
tel. +386 (0) 59943158  
mail: procedo.doo@siol.net

Del načrta

**DEPONIIJA DRAGONJA**  
**VKOP PLINOVODA V TEREN**

Št. projekta

PZI, 08/10

Št. načrta

S-03/05-12

Merilo

1 : X

Líst

3