


TABELA ODMIKOV PLINOVODA  
OD INSTALACIJ PRI KRIŽANJU




Minimalna svetla razdalja plinovoda "P" do:

- a - daljinskih toplovodov
- B - odvodnih kanalov
- C - visokonapetostnih kablov
- D - informacijskih sistemov
- E - vodovodov
- F - vodov kem. ind. in mineralnih vodov
- G - jam in kanalov

O B J E K T	Min. svetla razdalja (m)
Plinovodi med seboj, plinovodi iz PVC do vodovodov, odvodnih kanalov	0,2
Plinovodi iz PVC do daljinskih toplovodov	1,0
Plinovodi iz jekla in litine do vodovodov, odvodnih kanalov in daljinskih toplovodov	0,5
Plinovodi do visokonapetostnih kablov	0,3
Plinovodi do drugih informacijskih sistemov	0,3
Plinovodi do vodov kemične industrije in mineralnih vodov	0,5
Plinovodi do bencinskih črpalk	-
Plinovodi do jam in kanalov	0,2

TABELA ODMIKOV PLINOVODA  
OD INSTALACIJ PRI PRIBLIŽEVANJU



Minimalna svetla razdalja plinovoda "P" do:

- A - daljinskih toplovodov
- B - odvodnih kanalov
- C - visokonapetostnih kablov
- D - informacijskih sistemov
- E - vodovodov
- F - vodov kem. ind. in mineralnih vodov
- G - jam in kanalov

O B J E K T	Min. svetla razdalja (m)
Plinovodi med seboj, plinovodi iz PVC do vodovodov, odvodnih kanalov	0,6
Plinovodi iz PVC do daljinskih toplovodov	1,0
Plinovodi iz jekla in litine do vodovodov, odvodnih kanalov in daljinskih toplovodov	0,3
Plinovodi do visokonapetostnih kablov	0,6
Plinovodi do drugih informacijskih sistemov	0,5
Plinovodi do vodov kemične industrije in mineralnih vodov	0,6
Plinovodi do bencinskih črpalk	5,0
Plinovodi do jam in kanalov	0,3